

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ14.В.00413**
(номер сертификата соответствия)

ТР **0648086**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Спецкабель»
107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, 7, стр. 1
ОГРН 1027739312281, тел. (495) 921-40-99, факс (495) 730-57-19

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «Спецкабель»
107082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, 7, стр. 1
ОГРН 1027739312281, тел. (495) 921-40-99, факс (495) 730-57-19

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Автономная некоммерческая организация «Центр по сертификации кабельной продукции «Секаб» (ОС АНОЦ «Секаб»),
№ ТРПБ.RU.ПБ14, выдан МЧС России 05.08.2011 г.;
ОГРН 1037739293921; 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5;
тел. (499) 670-96-23, факс (495) 362-58-39

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Кабели огнестойкие для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно марок КунРс Пнг(А)-FRHF, КунРс ЭПнг(А)-FRHF, КунРс ПКПнг(А)-FRHF, КунРс ЭПКПнг(А)-FRHF сечениями до 16 кв. мм включительно, серийно выпускаемые по ТУ 16.К99-043-2011

код ОК 005 (ОКП)
35 5100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.2.007.14-75 п. 2, ГОСТ Р 53315-2009 п. п. 5.3, 5.5, 5.8 с показателями пожарной опасности ПРГП 1б, ПД 1, ПО 1 по ГОСТ Р 53315-2009 р. 4

8544 49 910 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 116-32/ПБ от 28.05.2012 г., №№ 122-32/ПБ, 123-32/ПБ от 05.06.2012 г., проведенных по ГОСТ Р МЭК 60331-21-2003, ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 и ГОСТ Р МЭК 61034-2-2005 соответственно в испытательной лаборатории кабельной продукции АНОЦ «Секаб» (№ ТРПБ RU.ИН81); 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 5

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № РОСС RU.ИСО4.К00292 от 14.10.2010 г. до 14.10.2013 г., выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества «РОСТЕСТ-МОСКВА» (№ РОСС RU.0001.13ИСО4), 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, 31
Решение о подтверждении действия СМК № ОССК 155.26 от 06.10.2011 г.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.06.2012 по 28.06.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 Т.Г. Изюмова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 Е.Б. Трофимова