



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AЯ46.B.62575

Серия RU № 0096375

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва",
Адрес: 119049, г. Москва, улица Житная, д. 14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, Москва,
Нахимовский просп., 31, Телефон: (499) 1292311, (495) 6682893, Факс: (495) 6682893, Аттестат
рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46, 07.05.2013, Росаккредитация

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель",
Адрес: 107082, Россия, город Москва, ул. Б.Почтовая, д. 7, стр. 1, Почтовый адрес: 107497,
Россия, город Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, корп. 1-5, Телефон: 84959214099, Факс: 84957305719,
E-mail: info@spscable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель",
Адрес: 107082, Россия, город Москва, ул. Б.Почтовая, д. 7, стр. 1, Почтовый адрес: 107497,
Россия, город Москва, ул. Бирюсинка, д. 6, корп. 1-5

ПРОДУКЦИЯ Кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно, огнестойкие, с медными токопроводящими жилами сечением 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 кв.мм, с изоляцией из безгалогенного полимерного материала на основе кремнийорганической резины, с экраном или без экрана, с внутренним покрытием (заполнением) или без него, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности или из безгалогенной полимерной композиции, без защитного элемента (брони) или с защитным элементом (броней) и с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности или из безгалогенной полимерной композиции, марок: КунРс Внг(А)-FRLS, КунРс Пнг(А)-FRHF, КунРс ЭВнг(А)-FRLS, КунРс ЭПнг(А)-FRHF, КунРс ВКВнг(А)-FRLS, КунРс ПКПнг(А)-FRHF, КунРс ЭВКВнг(А)-FRLS, КунРс ЭПКПнг(А)-FRHF. ТУ 16.К99-043-2011. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 27-2014-тртс от 03.03.2014г., 28-2014-тртс-э от 05.03.2014г., 29-2014-тртс-пб от 05.03.2014г., 30-2014-тртс-пб от 05.03.2014г., испытательный центр ООО НИЦ «Кабель-Тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ32 от 03.07.2013г. по 03.07.2018г.),
Акт о результатах анализа состояния производства № 20-220 от 10.07.2013г. ОС "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.10АЯ46 от 07.05.2013г. до 07.06.2015г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения не установлен. Срок службы не менее 20 лет. Показатели пожарной опасности: ПРГП 16 категория А, ПД1, ПД2, ПО1

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.03.2014 ПО 05.03.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

А.Б. Савкин
(инициалы, фамилия)

О.Н. Круглова
(инициалы, фамилия)